

甘肃省宕昌县临江水电站工程项目环境影响后评价报告技 术评审会专家组意见

2023年9月11日,宕昌县金江水电开发有限责任公司在兰州市主持召开了《甘肃省宕昌县临江水电站工程环境影响后评价报告》(以下简称《报告》)技术评审会。参加会议的有建设单位—迭部尼傲加杂水电开发有限责任公司,报告编制单位—甘肃锦威环保科技有限公司等单位的代表及邀请的专家共 6 位,会议由 3 位代表组成技术评审专家组(名单附后)。会前,部分与会代表赴现场踏看了水电站厂址及周围环境状况,听取了建设单位与报告编制单位分别对水电站运行工作情况和后评价报告内容的介绍,经过认真讨论与评议,形成专家组技术评审意见如下:

一、建设项目基本情况

(1)项目名称:甘肃省宕昌县临江水电站工程

(2)建设单位:宕昌县金江水电开发有限责任公司

(3)建设地点:宕昌县临近乡临江铺村

(4)建设性质:新建

(5)工程规模:是一座引水式电站,工程由引水枢纽、引水系统(引水明渠、溢流坝、冲沙闸、前池、压力管道)、厂房枢纽等组成。岷江流域水电站总装机容量5600kw,设计净水头31m,设计引水流量为23m³/s,多年平均发电量为3307.393万KW·h,装机年利用小时数为5986小时。工程等级属V等工程(小(2)型),水电站总装机容量为5600MW(2×2000+1×1600)。

(6)建设内容:电站由溢流坝、冲沙闸、进水闸、引水系统、电站厂房、生活管理区、辅助性生产设施组成。

(7)工程投资:项目实际项目工程投资1950万元,其中环保投资为115万元,占工程总投资的5.8%。

(8)劳动定员:30人

二、报告需补充、修改意见

1、完善后评价环境因子,补充本项目与水电开发规划符合性分析内容,核实本项目增殖放流要求和执行情况。按枢纽、引水干渠、发电厂房及生活办公区



等部分工程区完善本次后环境影响评价直接及间接环境影响范围，并据此完善环境敏感点及环境保护目标调查。

2、补充本电站技术经济一览表，补充检修、换油期间污染源分析及其污染防治措施，完善发电机组、变压器储油量及储存、防漏措施调查，核实危险废物产排量，完善处置措施的有效性调查。

3、结合已落实环保措施及其有效性评价，并完善环境保护补救方案和改进措施，完善跟踪监测计划。

4、从对生态环境的影响可接受性、环境保护措施及风险防范有效性角度完善评价结论；补充环保管理台账，细化环保投资一览表，完善相关附件、图件。

三、《报告》编制质量

由甘肃锦威环保科技有限公司编制《甘肃省宕昌县临江水电站工程项目环境影响后评价报告》编制较规范、评价内容较全面，评价结论可信。

专家组：

张兴

法人代表（签字盖章）

2023年9月11日



甘肃省宕昌县临江水电站工程项目环境影响后评价

评审会议参会人员签到表

序号	姓名	工作单位	职称/职务	电话
1	刘永书	兰州交通大学	副教授	13719493902
2	张兴	中铁西北科学研究院	高工	13919270874
3	肖明	兰州交通大学	教授	13919451266
4	金转文	临江电站	经理	1559215333
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

评审时间：2023年9月11日



扫描全能王 创建